



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru, http://22.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском,
Солтонском и Целинном районах
659306, Алтайский край, г. Бийск, ул. Советская, дом 78
Тел.: 8 (3854) 32-84-46, факс: 8 (3854)32-84-47
E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru

**Решение об окончании исполнения предписания № 13/2/190 от 25.10.2021
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 01.09.2023 № 22-02-13/2/37-1435-2023**

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Гусева Ирина Александровна,

(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного контроля (надзора))

установив истечение срока исполнения выданного предписания и поступления от контролируемого лица документов и сведений

(истечение срока исполнения выданного предписания, поступление от контролируемого лица документов и сведений, получение

информации в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований)

в отношении предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.10.2021 № 13/2/190, выданного Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 83» города Бийска, ИНН: 2204007079, ОГРН 1022200555992.

(наименование юридического лица (фамилия, имя и отчество

индивидуального предпринимателя), ИНН, ОГРН (ОСГРНИП)

в связи с наступлением сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2021 год, утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю от 22.12.2020 г. № 313 «Об организации и проведении плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году», решение о проведении плановой выездной проверки 08.10.2021 года № 13/2/51

(указываются основания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, сведения о причинении вреда (ущерба) и т.д.)

Исходя из предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 25.10.2021 № 13/2/190, решения об отсрочке исполнения предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 15.11.2022 № 22-02-13/2/37-660-2022, контролируемому лицу надлежало в срок 31.08.2023 выполнить следующие действия:

- п. 1. В МБДОУ «Детский сад № 83» оборудовать площадку для сбора отходов в соответствии с требованиями п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 2. В МБДОУ «Детский сад № 83» стол для работы с тестом (столешница) должен быть выполнено из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 3. В МБДОУ «Детский сад № 83», используемые в спальнях трансформируемые кровати обеспечить самостоятельным заходом на них в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 4. В МБДОУ «Детский сад № 83», в туалетной старшей группы № 3 туалетные кабины оборудовать дверьми, в туалетной старшей группы № 6 туалетную кабину для мальчиков оборудовать дверью в соответствии с требованиями п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 6. В МБДОУ «Детский сад № 83», окна во всех групповых помещениях групп оборудовать регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) в соответствии с требованиями п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 7. В МБДОУ «Детский сад № 83», обеспечить устранение дефектов линолеумного покрытия пола (разрывов) в спальне старшей группы № 9, в спальне подготовительной группы № 11, для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции, в соответствии с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 8. В МБДОУ «Детский сад № 83», обеспечить отделку стен в кабинете логопеда № 1 для проведения ее обработки моющими и дезинфицирующими средствами; устранить дефекты стен (в виде отслоения покраски) в кабинете приема и туалетной медицинского блока, для проведения их обработки моющими и дезинфицирующими средствами, в соответствии с требованиями п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 9. В МБДОУ «Детский сад № 83», обеспечить выполнение остекления окон из цельного стеклопакета, а именно в коридоре 1-го этажа, в кастилянской (1 окно), в кабинета логопеда № 2 (1 окно), в соответствии с требованиями п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 11. В МБДОУ «Детский сад № 83», обеспечить групповые площадки индивидуальные для каждой группы с теневыми навесами в соответствии с требованиями п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- п. 12. В МБДОУ «Детский сад № 83», организовать планировку помещений для формирования изолированных помещений для каждой детской группы в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
- п. 15. В МБДОУ «Детский сад № 83» обеспечить устранение дефектов (выбоин) дорожек на собственной территории, в соответствии с требованиями п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

п. 16. В МБДОУ «Детский сад № 83» обеспечить доведение уровней искусственной освещенности в игровой подготовительной группы № 4, в игровой 2-ой младшей группы № 2, в игровой старшей группы № 9, в соответствии с требованиями п. 145 раздел V, таблицы 5.54. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Согласно ответа на предписание вх. № 22-02-13/2-2982-2023 от 01.09.2023 с прилагаемыми документами

(указывается источник поступления документов и сведений)

выданное предписание об устранении нарушений обязательных требований от 25.10.2021 № 13/2/190 следует признать пункты №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 исполненными вследствие достаточных данных об исполнении предписания

Руководствуясь ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» решил:

1. исполнение предписания об устранении нарушений обязательных требований от 25.10.2021 № 13/2/190 по пунктам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 считать окончанным;
2. информацию об окончании исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований от 25.10.2021 № 13/2/190 по пунктам №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16 внести в ФГИС «ЕРКНМ»;
3. настоящее решение довести до контролируемого лица в установленном порядке.

Главный специалист-эксперт
(должность лица, принявшего решение)


(подпись)

Гусева И.А.
(фамилия, инициалы)

Копия настоящего решения получена


(ФИО, подпись, дата)

Решение направлено в электронном виде на адрес электронной почты _____

Гусева Ирина Александровна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Бийске, Бийском, Ельцовском, Зональном, Красногорском, Солтонском и Целинном районах, 8(385 4) 33-53-61, E-mail: to-biysk@22.rospotrebnadzor.ru
(ФИО и должность инспектора, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))